

## 1市2村の既存施設の現状

## 1. 既存施設の位置

1市2村（浦添市、北中城村、中城村）のごみ処理・処分に係る施設の位置図を図1に示します。




図1 1市2村の既存施設位置図

## 2. 既存施設の概要

既存施設の概要を以下に示します。

設置主体	浦添市			
施設名	浦添市クリーンセンター			浦添市リサイクルプラザ (資源化施設)
	ごみ焼却施設	灰溶融施設	粗大ごみ処理施設	
処理能力	150t/日 (75t/24h×2 炉)	16.3t/日 (16.3t/24h×1 炉)	25t/5h	紙類：20t/5h 容器類：20t/5h
処理方式	ストーカ式 全連続焼却方式	燃料式 回転式表面溶融炉	回転衝撃式 破砕機	選別資源化
所在地	浦添市伊奈武瀬 1-8-1			浦添市伊奈武瀬 1-8-2
処理対象物	可燃ごみ 中間処理残渣	焼却灰	不燃ごみ 粗大ごみ	資源ごみ
竣工年月日	昭和 57 年 12 月	平成 14 年 3 月	昭和 57 年 12 月	平成 11 年 3 月
運転管理体制	委託	委託	委託	委託
備考	クリーンセンター 基幹の設備改造工事 平成 24 年度	クリーンセンター 基幹の設備改造工事 平成 24 年度	—	—

設置主体	中城村北中城村清掃事務組合			北中城村
施設名	青葉苑			北中城村植物ごみ 資源化ヤード
	ごみ焼却施設	灰溶融施設	リサイクルプラザ	
処理能力	40t/日 (20t/24h×2 炉)	8.6t/日 (8.6t/24h×1 炉)	9 t /5 h (資源ごみ：3 t /5h) (不燃・粗大ごみ6 t /5h)	—
処理方式	流動床式 全連続焼却方式	燃料溶融方式	破砕選別資源化	チップ化・保管
所在地	沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂 787 番地			沖縄県中頭郡北中城村 字島袋 1631 番地
処理対象物	可燃ごみ 中間処理残渣	焼却灰	資源ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ	植物ごみ (草・木)
竣工年月日	平成 15 年 5 月	平成 15 年 5 月	平成 15 年 5 月	平成 25 年 11 月
運転管理体制	委託	委託	委託	委託
備考	—	平成 26 年度より 休止中	—	—

### 3. 既存施設（浦添市）及び建設予定地の位置図


既存施設（浦添市）及び建設予定地を図 2 に示します。



出典：国土地理院 (<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>) を加工

図 2 浦添市クリーンセンター及び建設予定地の位置図

建設予定地の都市計画決定区域を図 3 に示します。



※過去の都市計画決定に関する資料の図面であり、周辺施設は現状と異なる場合がある。  
出典：平成 8 年度 那覇広域都市計画ごみ処理場の変更 那覇広域都市計画ごみ焼却場の変更  
那覇広域都市計画汚物処理場の変更

図 3 建設予定地の都市計画決定区域